



Российская Федерация  
Администрация  
муниципального образования  
Ромашкинское сельское поселение  
муниципального образования  
Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области  
188743 Ленинградская область Приозерский район  
п. Ромашки, ул. Новостроек, д.16  
тел.8(813)799-95-55, т/факс 8(813)799-96-79  
e-mail: Romashki-sp@mail.ru  
ИНН 4712039358, ОКПО 04183316  
ОКАТО 41239834000, ОГРН 105470044355

10.04.2018 № 616  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Управляющему НО  
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
М.Г. Шульц

Копия: Председателю Комитета по ЖКХ  
Ленинградской области

С.Н. Кузьмину

Уважаемая Марина Генриховна!

Администрация МО Ромашкинское сельское поселение просит руководство Фонда принять меры в отношении подрядной организации ООО «Невское РСУ», выполнивших в 2017 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Понтонное, ул. Молодежная, дом №1, №2, №3, №4 и устранить нарекания по проведенному некачественному ремонту фасадов МКД.

Так, в конце 2017 года в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества МКД 2016-2017 был проведен капитальный ремонт фасадов указанных домов на сумму 3 195 678,36 рублей 3199558,75 рублей, 3199558,75 рублей, 3199558,75 рублей ВСЕГО НА СУММУ 12 794 354,61 рублей, однако согласно акта комиссии внешнего осмотра фасадов зданий 5 апреля 2018 года установлено:

- растрескивание штукатурки на мокром фасаде с откалыванием поверхностного слоя штукатурки (ул. Молодежная 4)
- микротрещины по фасаду возле входных дверей (2 дома);
- откалывание мокрого фасада по нижней части кромки утеплителя с торцов домов (все 4 дома);
- отпадает штукатурный слой с козырьков крыши (все 4 дома),
- откалывание штукатурного слоя с нижней части плиты балкона (все 4 дома).

Администрация настоятельно просит Фонд принять срочные меры по восстановлению фасадов указанных домов

Приложение:

- копия акта и фото некачественных работ по состоянию на 05.04.2018
- 22 фото.

И.о. главы администрации

Руденко И.М. 8-813-79-99-515



И.М. Руденко



Российская Федерация  
Администрация  
муниципального образования  
Ромашкинское сельское поселение  
муниципального образования  
Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области  
188743 Ленинградская область Приозерский район  
п. Ромашки, ул. Новостроек, д.16  
тел.8(813)799-95-55, т/факс 8(813)799-96-79  
e-mail:Romashki-sp@mail.ru  
ИНН 4712039358, ОКПО 04183316  
ОКАТО 41239834000, ОГРН 105470044355  
10.04.2018 № 616  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Управляющему НО  
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
М.Г. Шульц

Копия: Председателю Комитета по ЖКХ  
Ленинградской области

С.Н. Кузьмину

Уважаемая Марина Генриховна!

Администрация МО Ромашкинское сельское поселение просит руководство Фонда принять меры в отношении подрядной организации ООО «Невское РСУ», выполнивших в 2017 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Понтонное, ул. Молодежная, дом №1, №2, №3, №4 и устранить нарекания по проведенному некачественному ремонту фасадов МКД.

Так, в конце 2017 года в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества МКД 2016-2017 был проведен капитальный ремонт фасадов указанных домов на сумму 3 195 678,36 рублей 3199558,75 рублей, 3199558,75 рублей, 3199558,75 рублей ВСЕГО НА СУММУ 12 794 354,61 рублей, однако согласно акта комиссии внешнего осмотра фасадов зданий 5 апреля 2018 года установлено:

- растрескивание штукатурки на мокром фасаде с откалыванием поверхностного слоя штукатурки (ул. Молодежная 4)
- микротрещины по фасаду возле входных дверей (2 дома);
- откалывание мокрого фасада по нижней части кромки утеплителя с торцов домов (все 4 дома);
- отпадает штукатурный слой с козырьков крыши (все 4 дома),
- откалывание штукатурного слоя с нижней части плиты балкона (все 4 дома).

Администрация настоятельно просит Фонд принять срочные меры по восстановлению фасадов указанных домов

Приложение:

- копия акта и фото некачественных работ по состоянию на 05.04.2018  
22 фото.

И.о. главы администрации

Руденко И.М. 8-813-79-99-515



18 АПР 2018

15:40  
И.М. Руденко



И.М. Руденко

Для документов