

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

в Выборгском и Калининском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, дом 27, лит. А; тел.: 298-00-00; тел/факс: 298-00-00
ОКПО 76198281, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363890/781601001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.510644 от «28» июня 2013 г.

Действителен до «28» июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по
организации лабораторного дела
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург»
в Выборгском и Калининском
районах

Д.В. Давыдова
«31» мая 2016 г.
М.П.

Протокол лабораторных исследований № 2797
от «30» мая 2016г.

Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО «Уют-Сервис Плюс»

Адрес объекта: Ленинградская обл., Сосново, ул. Первомайская, д.9.

Код пробы: D0516.06.21XB4276- D0516.06.21XB4277

Наименование пробы: вода централизованной системы питьевого водоснабжения

Точка отбора пробы:

D0516.06.21XB4276 - перед подачей в сеть, п. Ромашки

D0516.06.21XB4277 - перед подачей в сеть, п. Пантонное

Дата отбора пробы: 26.05.2016г.

Должность, Ф.И.О. лица, проводившего отбор проб: техник ПТО

ООО «Уют-Сервис Плюс» Нарбеков Р.Г.

НД на метод отбора проб: ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03»

Основание для проведения: договор возмездного оказания услуг №2365 от 25.04.2016г.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Борбат Т.Г.

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного центра.

Протокол № 2797 от «30» мая 2016г. напечатан в 3 экземплярах. Общее количество страниц- 3; Страница 1.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
 в Выборгском и Калининском районах
 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Код пробы (образца), лабораторный номер: Д0516.06.21ХБ4266- № 1491;
 Д0516.10.21ХБ4267- № 1492.

Наименование пробы (образца): вода централизованной системы питьевого водоснабжения.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.05.2016г., 14ч. 45мин.

Дата и время начала исследования пробы (образца): 26.05.2016г., 15ч. 00мин.

Дата окончания исследования пробы (образца): 27.05.2016г.

Средства измерений:

Тип, марка	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	067	свидетельство № 0218856, действительно до 03.12.2016г.
pH-метр милливольтметр pH-121	2986	свидетельство № 0228469, действительно до 02.12.2016г.
Флюорат 02-3	952	свидетельство № 0228465, действительно до 02.12.2016г.

Результаты исследований:

Наименование показателя	Единицы измерений	Результаты измерений		ПДК	НД на методы исследований
Лаб.№		1491	1492		
Запах при 20 ⁰ С	баллы	1	1	2	ГОСТ 3351-74
Цветность	градусы	43	45	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность	мг/дм ³	2,3	2,7	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,6	6,5	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2004г.)
Жесткость	⁰ Ж	1,0	1,1	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
Окисляемость перманганатная	мг О/ дм ³	14	14	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012г.)
Сухой остаток	мг/дм ³	менее 50	менее 50	1000	ПНД Ф 14.1:2.114-97 (изд.2011г.)
Нефтепродукты	мг/дм ³	0,042	0,084	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2010г.)

Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы исследований.

Заведующий санитарно- гигиенической лабораторией:



Мурашкова А.К.

Ответственный исполнитель:

Врач по санитарно- гигиеническим исследованиям :



Биктимирова Р.И.

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
В ВЫБОРГСКОМ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНАХ**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Код образца (пробы): Д0516.06.21ХБ4266- Д0516.06.21ХБ4267

Наименование (описание) пробы: вода централизованной системы питьевого водоснабжения.

Дата и время доставки пробы: 26.05.2016г. в 14:50.

Дата начала исследований: 26.05.2016г.

Дата окончания исследований: 30.05.2016г.

Результаты исследований:

Регистрационный № в журнале	Код пробы	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
№ 981/25	Д0516.06.21ХБ4266	ОКБ, КОЕ/100мл ТКБ, КОЕ/100мл Колифаги БОЕ/100мл	не обнаружено не обнаружено не обнаружено	не допускается не допускается не допускается	МУК 4.2.1018-01
№ 982/25	Д0516.06.21ХБ4267	ОКБ, КОЕ/100мл ТКБ, КОЕ/100мл Колифаги БОЕ/100мл	не обнаружено не обнаружено не обнаружено	не допускается не допускается не допускается	МУК 4.2.1018-01

И.о. заведующего бактериологической лабораторией	 / Е.А. Заботина/
Ответственный исполнитель:	 / Н.Ю.Шитова/